



Repetitionsfragen Vertiefungskurs Fehlerbehebung und Messungen Elektroinstallateur/in EFZ

Lernende/r:

Firma:

Am Kurstag ist dieser Fragenkatalog sauber und vollständig ausgefüllt mitzunehmen.

Den Ausbildungsverantwortlichen bitten wir, diese Fragen zu besprechen und dieses Dokument zu unterschreiben.

Datum:

Unterschrift:



1. Zählen Sie 5 Punkte auf, die Sie bei der Sichtkontrolle einer Schaltgerätekombination kontrollieren.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Welche 3 Tätigkeiten beinhaltet die Erstprüfung?

.....

.....

.....

3. Zählen Sie 10 Punkte auf, die Sie bei der Sichtkontrolle einer Installation kontrollieren.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



4. Welche Erprobungen und Messungen führen Sie bei der Erstprüfung an einer Installation aus, um festzustellen, ob diese ihren Zweck bestimmungsgemäß erfüllt? (7 Antworten)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Welches Messgerät (genauer Typ) verwenden Sie an der LAP für die Erstprüfung?

.....

6. A) Wie führen Sie bei Ihrem Messgerät die Kompensation der Messleitungen aus?
B) Wie überprüfen Sie die Batterieladung Ihres NIV-Testers, damit die Messungen ausgeführt werden können?

.....

.....

.....

.....

7. Warum müssen sie für einzelne NIV-Messungen die Messleitungen auf 0 Ohm abgleichen?
Bei welchen Messungen ist das wichtig?

.....

.....

.....

.....

8. Welche Anforderungen stellen die NIN an die Messgeräte für die Überprüfung der Leitfähigkeit des Schutzleiters?

.....

.....



9. Warum muss bei der Überprüfung der Leitfähigkeit des Schutzleiters auch der Neutralleitertrenner geöffnet werden?

.....
.....

10. Was verstehen Sie unter dem Begriff TN-C Elektroinstallation?

.....
.....

11. Warum ist es wichtig, die Spannungslosigkeit des Schutzleiters zu prüfen?

.....
.....
.....

12. Wie führen Sie die Prüfung der Spannungslosigkeit des Schutzleiters aus?

.....
.....

13. Zwischen welchen Leitern muss der Isolationswiderstand gemessen werden?

.....
.....
.....

14. Nach welchen 2 Varianten können Sie bei der Isolationsmessung vorgehen? Nennen Sie die beiden Varianten.

.....
.....

Erklären Sie die Variante 1

.....
.....
.....
.....

Erklären Sie die Variante 2

.....

.....

.....

.....


.....

.....

15. Welche Messwerte müssen folgende Installationen nach NIN mindestens erreichen?

Stromkreis-Nennspannung	Prüfgleichspannung	Isolationswiderstand
SELV und PELV		
$50 \leq 500 \text{ V}$		
$> 500 \text{ V}$		

16. Erklären Sie aufgrund dieser Zeichnung was passiert, wenn Sie diese Iso-Messung ausführen.



.....

.....

.....

.....

17. Warum darf nie eine Isolationsmessung zwischen Polleiter und Neutralleiter gemacht werden?

.....

.....



18. Was geschieht, wenn Sie den Neutralleitertrenner vor den dazugehörigen Sicherungen einer Drehstromgruppe öffnen, bevor die Sicherung ausgeschaltet wurde? Erstellen Sie dazu eine Skizze.

.....
.....
.....

Skizze:

19. Was beachten Sie bei der Isolationsmessung von Installationen mit Überspannungsschutz?

.....
.....

20. Welche Ursachen ergeben einen ungenügenden Isolationswert? Notieren und begründen Sie (6 Beispiele, ohne Überspannungsschutz)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

21. Was beachten Sie bei der Isolationsmessung von Installationen mit langen Leitungen?

.....
.....
.....

22. Auf der nächsten Seite ist das Vorgehen einer Isolationsmessung bei einer Erstprüfung aufgeführt. Lernen Sie diese Schritte auswendig und wenden Sie ihr Wissen an einer selbst montierten Installation an. Ein Vorgesetzter ihrer Firma sollte ihr Wissen anhand eines Prinzipschemas einer Installation nochmals überprüfen.



	Ich prüfe in der Firma das NIV- Messgerät
	Ich orientiere den Kunden über die Messung. Da ich nur meine erstellte Anlage in Betrieb nehme, muss nicht das ganze Haus stromlos gemacht werden. Trotzdem erkläre ich dem Kunden, dass bei Fehlern die anderen Stromkreise involviert sein könnten und deshalb PC und andere elektronische Geräte vom Netz, also ausgesteckt werden sollten.
	Ich verschaffe mir nochmals einen Überblick über die Anlage. Stichwort: <ul style="list-style-type: none">- Überspannungsableiter- USV- Fernschalter / Sperrschütz- usw.
	Falls noch elektronische Geräte eingesteckt sind, stecke ich diese aus. Festinstallierte Geräte lasse ich angeschlossen (Heizung, Backofen, Dampfzug, usw.)
	Ich schalte von der Anlage den dazugehörigen Überstromunterbrecher aus. Falls es mehrere einzeln schaltbare LS hat, entferne ich zuerst zwei Sicherungen dann eine.
	Ich messe die Spannungsfreiheit und löse erst dann den dazugehörigen Neutralleitertrenner.
	Ich erstelle, falls es eine dreiphasige Gruppe ist, eine Brücke zwischen L1/L2/L3/N, damit die noch vorhanden elektronischen Geräte nicht zerstört werden. Hierbei kann als weitere Massnahme die Messspannung auf 250VDC eingestellt werden. Wenn es eine einphasige Last ist, kann ich auf die Brücken verzichten, schalte aber auf jeden Fall das Messgerät auf 250VDC.
	Ich führe zwischen N-PE am dazugehörigen Überstromunterbrecher die erste Isolationsmessung durch
	Ist die erste Messung ungenügend ($< 1M\Omega$), trenne ich die Installation weiter auf (z. B. an RCD's / Abzweigdosen, usw.).
	Habe ich aufgetrennt, messe ich die Zuleitung, ob diese i.O. ($> 1M\Omega$) ist.
	Ist die Zuleitung i.O. messe ich bei den anderen Abgängen (z.B. ab der Abzweigdose).
	Ich führe zwischen N-PE (wenn i.O. auch zwischen L1/L2/L3-PE) an jedem Abgang auf der Abzweigdose eine Messung aus. Abgänge die i.O. sind, schliesse ich wieder an.
	Habe ich den Fehler eingegrenzt respektive gefunden, behebe ich diesen und messe diesen Abgang nochmals zur Kontrolle zwischen N- PE.
	Erst wenn N-PE i.O. ist ($>1M\Omega$), messe ich zwischen L- PE!!!
	<i>Allgemein gilt bei der Auftrennung von ganzen Anlagen: Vom groben ins feine. Das heisst: HAK Sicherung/ Bezügersicherung / RCD`s/ Gruppenüberstromunterbrecher/ Abzweigdose/ einzelne Abgänge an der Abzweigdose</i>
	Habe ich den Fehler behoben, kann ich am Gruppenüberstromunterbrecher nochmals zwischen N-PE messen. Erst wenn N-PE i.O. messe ich L-PE. Sind beide Messungen gut, messe ich am Schluss mit 500VDC zuerst N-PE, dann alle L gegen PE und protokolliere den Wert auf dem Prüfprotokoll.
	Ich messe noch diejenigen Leitungen, die hinter Schützen angeschlossen sind, z.B. Boiler- oder Motorenleitungen mit der gleichen Vorgehensweise.
	Sind die Messungen gut und protokolliert, erfolgt der Rückbau in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst schliesse ich den N- Trenner und stelle z.B. mit einer Niederohmmessung sicher, dass dieser sauber geschlossen ist. Es wird zuerst eine, dann zwei Sicherungen zugeschalten. Habe ich Spannung werden diese mit einem Voltmeter kontrolliert. Jetzt kann ich Anlageteile in Betrieb nehmen und weitere Messungen (Erstprüfung) vornehmen.



23. Welche Installationen eines EFH müssen nicht durch einen RCD geschützt sein?

.....
.....

24. Wie wird der eingebaute RCD, den Sie neu verbaut haben, genau getestet?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

25. Was wird mit der Messung des Kurzschlussstromes in einer Installation überprüft?

.....
.....
.....
.....

26. Warum wird der Kurzschlussstrom am Ende einer Installation gemessen?

.....
.....
.....
.....
.....

27. Welchen Kurzschlussstrom müssen Sie an einer Steckdose die mit einem LS 63A (C) abgesichert ist messen? (inkl. Begründung)

.....
.....
.....
.....



28. Welchen Kurzschlussstrom müssen Sie an einem Kochherd der mit 16A (B) abgesichert ist messen?
(inkl. Begründung)

.....
.....
.....
.....

29. Leitungsschutzschalter werden nach drei unterschiedlichen Auslöseverhalten unterschieden.
Nennen Sie deren Bezeichnung (Typ) und die dazugehörigen magnetischen und thermischen
Ansprechwerte.

Typ	magn. Auslösung	therm. Auslösung

30. Welche Massnahmen treffen sie, wenn der Kurzschlussstrom zu klein ist? (3 Beispiele)

.....
.....
.....
.....
.....

31. Die Leitung zwischen Hausanschlusskasten und Hauptverteilung eines MFH weist einen Querschnitt
von $5 \times 16 \text{ mm}^2$ Cu auf.
Mit welchen Querschnitten müssen Sie den Hauptpotentialausgleich und die Erdungsleitung
ausführen? Begründen Sie Ihr Resultat.

Hauptpotentialausgleich

.....
.....

Erdungsleitung

.....

32. Welches Verhältnis hat die Polpaarzahl zur Drehzahl bei einem KSA - Motor (inkl. Beispiel)?

.....

.....

.....

.....

33. Wie wird die Drehrichtung eines KSA - Motors geändert?


.....

.....

34. Welche Leistung liest man auf dem Typenschild eines Motors ab?

.....

35. Berechnen Sie die aufgenommene Leistung des Motors am Drehstromnetz 3x400V mit folgendem Typenschild



.....

.....

.....

.....

.....

.....

36. Zeichnen Sie ein Motorenklemmbrett (KSA - Motor inkl. Wicklungen + PE)



37. Füllen Sie folgende Tabelle aus

Motorenschild	Schaltungsart Netz 3x400V / 230V	Strom in der Zuleitung	Strom in der Wicklung
10 kW 400V/690V Δ/Y 19,5A/11,3A
0,8 kW 230V/400V Δ/Y 3,5A/2A
30 kW 380V/660V Δ/Y 58A/33,5A
2,2 kW 400V Δ 4,4A
1 kW 380V Y 2,2A

38. Welche Messungen und Prüfungen können Sie an einem Motor ausführen, um festzustellen, ob der Motor noch 100% einsatztauglich ist? (4 Antworten)

.....

.....

.....

.....

39. Warum wurde die Stern – Dreieck – Schaltung angewendet?

.....

.....

.....

.....



40. Was verstehen Sie unter der Bezeichnung „Motor mit getrennten Wicklungen“?

.....

.....

.....

.....

41. Welche 2 Messverfahren wenden Sie an, wenn Sie bei einer Störung den Fehler in einer Anlage suchen? Notieren und erklären Sie beide Methoden!

Methode 1

.....

.....

Methode 2

.....

.....

42. Kompressor Aufgabe (SPS-Programmierung)

Zeichnen Sie auf den nächsten Seiten mittels Kontaktplan die zu programmierende Lösung oder erstellen Sie die Programmierung in der easy/logo Software und drucken Sie die Lösung aus.

Folgende Programmierung müssen vorgenommen werden:

- Der Minimumpressostat startet die Anlage (Stern-Dreieck-Schaltung)
- Der Maximumpressostat schaltet die Anlage wieder aus
- Hochlaufzeit 5s / Umschaltzeit 60ms (Stern/Dreieck)
- Ist der Motorschutzschalter ausgelöst, schaltet die Anlage aus
- Ist der Motorschutzschalter ausgelöst, blinkt eine Störungsleuchte

Belegung der Eingänge

- I1 Minimumpressostat (Schliesser)
- I5 Maximumpressostat (Öffner)
- I6 Motorschutzschalter (Öffner)

Belegung der Ausgänge

- Q1 Hauptschütz
- Q2 Hauptschütz Dreieck
- Q3 Hauptschütz Stern
- Q4 Störungsleuchte

EATON, easy

Unbenannt1.e60 EASY 721-DC-TC - easySoft 6

Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Schaltplan Simulation Kommunikation Oszilloskop Optionen ?

I - Eingang Basisgerät
 R - Eingang Erweiterunggerät
 Q - Ausgang Basisgerät
 S - Ausgang Erweiterunggerät
 M - Merker
 N - Merker
 P - P-Tasten
 : - Sprung
 A - Analogwertvergleichler/Schwell
 C - Zählrelais
 D - Textanzeige
 H - Wochen-Zeitschaltuhr
 O - Betriebsstundenzähler
 T - Zeitrelais
 Y - Jahres-Zeitschaltuhr
 Z - Masterreset

	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		

Projekt-Infos | Programm-Infos

Projekt-Name: Unbenannt1.e60
 Aktives Gerät: EASY 721-DC-TC
 Vergebene NET-IDs: -
 Lokale NET-ID: -
 Noch Freie NET-IDs: -

Verdrahten des Schaltplans



SIEMENS logo

LOGO!Soft Comfort

Datei Bearbeiten Format Ansicht Extras Fenster Hilfe

Diagramm-Modus Netzwerkprojekt

Extras

Diagramme

Neues Diagramm hinzufügen

Schaltplan1

Diagramm-Editor

Schaltplan1 X

LOGO! 8.F54 100%

Selektion

- Anleitungen
- Anleitungen
- Konstanten
- Digital
 - I Eingang
 - C Cursor Taste
 - F LOGO! TD-Funktionstaste
 - S Schieberegisterbit
 - ls Zustand 0 (low)
 - hs Zustand 1 (high)
 - Q Ausgang
 - X Offene Klemme
 - M Merker
- Analog
 - AI Analogeingang
 - AO Analogausgang
 - AM Analogmerker
- Netzwerk
 - Netzwerkgang
 - AI Analogger Netzwerkgang
 - Q Netzwerkgang
 - AO Analogger Netzwerkgang
- Grundfunktionen